

飲料水水質試験結果報告書

No. 251113-0051 1/2 頁

令和7年12月01日

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第161号)

一般財団法人 栃木県環境技術協会

栃木県宇都宮市下岡本町2145-13

電話 028(673)9080(代)

上三川町水道事業 町長 星野光利 様

水質試験結果を次のとおり報告します。

水質検査部門管理者 毛塚 昭彦

試料名	浄水			
採取場所	多功配水区			
採取年月日時刻	令和7年11月13日 10時45分		水温: 18.9 ℃ 気温: 11.8 ℃ 天候: 曇	
適用基準	水道水質基準R2.4.1		外観: 無色 臭気: 無臭	
測定項目	試験結果		単位	試験方法
一般細菌	0		個/mL	平成15年厚生労働省告示第261号
大腸菌	不検出			平成15年厚生労働省告示第261号
亜硝酸態窒素	0.004	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
アン化物イオン及び塩化アン	0.001	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.0		mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
塩素酸	0.06	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
クロロ酢酸	0.002	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
クロホルム	0.005	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
ジクロロ酢酸	0.003	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
ジブromクロロメタン	0.001	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
臭素酸	0.001	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
総トリハロメタン	0.01	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
トリクロロ酢酸	0.003	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
ブromジクロロメタン	0.001	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
ブromホルム	0.005	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
ホルムアルデヒド	0.008	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
塩化物イオン	9		mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
非イオン界面活性剤	0.005	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	未満	mg/L	平成15年厚生労働省告示第261号
pH値	7.5			平成15年厚生労働省告示第261号
(pH値測定時水温)	22		℃	
色度	1	未満	度	平成15年厚生労働省告示第261号
濁度	1	未満	度	平成15年厚生労働省告示第261号
味	異常なし			平成15年厚生労働省告示第261号

2063-2501-010-02

飲料水水質試験結果報告書

No. 251113-0051 2/2 頁

令和7年12月01日

水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第161号)

一般財団法人 栃木県環境技術協会

栃木県宇都宮市下岡本町2145-13

電話 028(673)9080(代)

上三川町水道事業 町長 星野光利 様

水質試験結果を次のとおり報告します。

水質検査部門管理者 毛塚 昭彦

試料名	浄水			
採取場所	多功配水区			
採取年月日時刻	令和7年11月13日 10時45分	水温：18.9℃ 気温：11.8℃ 天候：曇		
適用基準	水道水質基準R2.4.1	外観：無色 臭気：無臭		
測定項目	試験結果	単位	試験方法	基準値
臭気	異常なし		平成15年厚生労働省告示第261号	異常でないこと
残留塩素	0.1	mg/L	平成15年厚生労働省告示第318号	
以下余白				

備考等：水質基準のある項目については基準に適合。